



Stand: 01/2023

Kläranlage	Ausbaugröße EW	Jahr der Inbetriebnahme/Erweiterung	Kennwerte und Abbaugrade					
			CSB in		N in		P in	
			[mg/l]	[%]	[mg/l]	[%]	[mg/l]	[%]
Bad Boll-Eckwälden	3.750	1966 / 1978	13	94	1,1	95	1,2	66
Bad Boll	8.200	1967 / 1985	13	95	1,9	92	0,3	90
Böhmenkirch- Treffelhausen	8.300	1975 / 2001	19	98	2,4	95	0,3	91
Ebersbach a.d. Fils	23.500	1956 / 1974 / 1996 /2008	18	95	12,2	65	0,3	93
Geislingen a.d. Steige	55.000	1953 /1975 / 2000	11	96	6,7	76	0,4	87
Göppingen	330.000	1964 /1977 /1998	25	96	7,9	85	0,3	94
Göppingen-Lenglingen	90	1984	34	84	8,1	72	1,1	66
Göppingen-Maitis	1.050	1965 /1987 / 2001	28	93	10,5	59	1,9	53
Hattenhofen- Teichanlage	200	1987 / 1991 / 2000	39	92	15,0	81	2,0	76

Kläranlage	Ausbaugröße EW	Jahr der Inbetriebnahme/Erweiterung	Kennwerte und Abbaugrade					
			CSB in		N in		P in	
			[mg/l]	[%]	[mg/l]	[%]	[mg/l]	[%]
Schlierbach	7.000	1966 / 1981	13	95	2,0	92	0,5	85
Uhingen	50.000	1962 / 1992	17	94	12,2	65	0,3	91
AV* Deggingen	20.000	1966 / 1980 / 2009	11	89	4,7	61	0,4	73
ZV* Marbach- Krettenbachtal	12.500	1972 / 1999 / 2019	14	96	8,3	71	0,4	92
ZV Mittlere Fils, Salach	85.000	1959 / 1992	13	94	8,0	71	0,4	88
ZV Oberes Lautertal Nenningen	4.900	1972 / 2003	12	91	2,3	92	0,5	81

- * EW = Einwohnerwert
CSB = Chemischer Sauerstoffbedarf
N = Stickstoff
P = Phosphor
ZV = Zweckverband
AV = Abwasserverband